



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

« 02 » 02 20 18 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: 660068, г. Красноярск, пр-т им. газ Красноярский рабочий, 84 «Б», тел. 262-01-91
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1579 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5306 кв.м
1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта 2003г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июля 2018г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 136 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (МБДОУ № 136)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660068, г. Красноярск, пр. им. газ Красноярский рабочий, 84 «Б»

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*
2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательная услуга, присмотр и уход
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 115 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

На автомобиле, на автобусе, на трамвае, пешком,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

Нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

100м., 50м, 30м.

3.2.2 время движения (пешком)

5 мин., 3 мин., 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)

Нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

Нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

На пешеходном переходе светофор со звуковой сигнализацией

3.2.6 Перепады высоты на пути:

Есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

Да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД

6	с нарушениями умственного развития	ВНД
---	------------------------------------	-----

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1,2	1,2
2	Вход (входы) в здание	ВНД	3,4,5	3, 4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (Г, У), ВНД-И (К, С, О)	6,7,8,9	5,6,7,8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, У), ВНД-И (К, С, Г)	10,11	9,10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ВНД-И (К, О, С)	12,13	11,12, 13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, Г), ВНД-И (С, У)		14, 15
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, Г, У), ВНД-И (К, С)		16

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание, организацию сурдоперевода и установить индукционную систему (переносную) при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке, обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при регулировке работы доводчика для обеспечения закрывания калитки не менее 5 секунд, приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенических помещений (туалета и душевой). Вопрос доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения может решаться путем оказания ситуативной помощи на всех зонах, а также при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных

направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией. В результате чего может быть достигнута условная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения. Но, в связи с тем, что на объекте эвакуационные лестницы 3 типа, для всех групп инвалидов возможна только условная доступность (СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605, п. 5.2.32).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР, КР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

4.2. Период проведения работ: I этап – с 09.02.2016 г. по 25.07.2016 г.;

II этап – с 26.07.2016 г. по 31.12.2018г.

в рамках исполнения «План адаптации для МГН объекта МБДОУ № 136»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

I этап – ДУ (К, О, С, Г, У);

II этап – ДУ (К, О, С, Г, У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): произвести по окончании II этапа Плана адаптации

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 2 л.

Поэтажные планы на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель комиссии - Заведующий МБДОУ № 136

Бычакова А.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии: – Заместитель заведующего по ВМП

Власова Е.М.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

-Заведующий хозяйством

Верба З.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представитель общественных

организаций инвалидов – Председатель ВОИ

Кагачев А.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «04» 02 2018 г.
(протокол №1) Комиссией по проведению обследования и паспортизации
здания МБДОУ № 136.